PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Avvisare la D.L. prima di eseguire il getto

Materiali
Calcestruzzo
- Rapporto mac A/C: 0.60
- Classe di resistenza: C25/30
- Contenuto min di cemento: 280 kg/mc
- Classe di consistenza: S4
- Dimensione max aggregati: 20 mm

Acciaio B450C
- Diametro barre: Ø8, Ø10, Ø12 e Ø14

Classe di Esposizione
XC2 - Condizioni Ambientali Ordinarie

Copriferro
Travi di Fondazione/Platee: 3.5 cm
Pilastri/Travi: 3.0 cm
Scale/Pareti/Setti/Solette: 2.5 cm

Magrone di Fondazione
Altezza: 15 cm

Rompitratta e Cordoli
Per tutti i Rompitratta disporre armatura costituita da barre 4ø12 e staffe ø8/20.
Per tutti i Cordoli disporre armatura costituita da barre 4ø14 e staffe ø8/20.

COMUNE DI BARI

PERMESSO DI COSTRUIRE

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

OGGETTO :

- DEMOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE" E RIPRISTINO AREA
- NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO
- REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITI

COMMITTENTE:

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A
VIA ACCOLTI GIL - Z.I. - BARI
TEL.080 53.90.111

ELABORATO:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: TRAVI

SCALA 1:50

A6.4.2

Progetto

Dr. Ing. Tonia Turitto

via Amando Diaz n. 61 70020 - Cassano delle Murge
C.F. TRTTNO69D51Z133N P.IVA 05894970721
tel. 080 764354 cell. 3332182115